

# Инструкция по консервации

1. Отключить Евробион от электропитания.
2. Отключить, извлечь и занести в дом компрессор.
3. Отключить и извлечь дренажный насос, если установка с принудительным выбросом.
4. Опустить в приемный азротенк и вторичный отстойник по 2-3 пластиковые бутылки, частично заполненные песком и закрученные крышкой.

*Эта процедура необходима для предупреждения возможной деформации стенок корпуса, способной возникнуть под воздействием образующегося льда. Бутылки компенсируют расширение воды при переходе в твердое состояние.*

5. Утеплить наземную часть установки. Толщина утеплителя должна быть не менее 30 мм.
6. Укрыть утеплитель полиэтиленовой пленкой. Пленку закрепить.

## **Внимание!**

**Во время периода консервации в станцию ЕВРОБИОН не должны поступать никакие стоки. В противном случае возможно затопление приборного отсека.**